

仕 様 書

件 名：岡山県立美術館で使用する電気の調達

区 分	内 容
納入場所	岡山県岡山市北区天神町8-48 岡山県立美術館
受電設備	屋内キュービクル型（美術館地下電気室内）
業種及び用途	官公署（事務所）
供給方式	交流3相3線式
標準電圧	6,600V
標準周波数	60HZ
発電方式	1回線受電
契約電力	700kw
平均予定力率	100%
使用予定電力量	5,505,000kwh（3ヶ年分）
納入期間	平成29年12月1日午前0時から平成32年11月30日午後12時まで
需給地点	構内に設置した開閉器箱内に中国電力(株)が施設した断路器の 負荷側接続点
保安責任分解点	需給地点と同じ
電気工作物の 財産分界点	需給地点と同じ
自動検針装置 の有無	既設有り（現在、中国電力(株)用）
検針方法	自動検針記録
電力量計	既設有り（現在、中国電力(株)用）
常用発電設備 の有無	無
蓄熱冷凍機の 機器の仕様	前川製作所製 氷蓄熱冷凍機 MYCOM-ABI500-NSC150H3-2 製氷蓄熱能力：205kW 冷却能力：230kW 加熱能力：228kW 冷媒：アンモニア