

## 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件

### 1. 条件

平成27年度における

- ① 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数
- ② 未利用エネルギー活用状況
- ③ 再生可能エネルギー導入状況

の3項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の得点の合計が70点以上であること。

項目	区分	得点
① 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数 (単位:kg-CO <sub>2</sub> /kWh) (調整後排出係数適用)	0.000以上 0.575未満	70
	0.575以上 0.600未満	65
	0.600以上 0.625未満	60
	0.625以上 0.650未満	55
	0.650以上 0.675未満	50
	0.675以上 0.700未満	45
	0.700以上 0.725未満	40
	0.725以上 0.750未満	35
	0.750以上 0.775未満	30
	0.775以上 0.800未満	25
	0.800以上	20
② 未利用エネルギー活用状況	0.675 %以上	10
	0 %超 0.675 %未満	5
	活用していない	0
③ 再生可能エネルギー導入状況	5.00 %以上	20
	3.00 %以上 5.00 %未満	15
	1.50 %以上 3.00 %未満	10
	0 %超 1.50 %未満	5
	活用していない	0

### 2. 提出書類等

入札への参加を希望する者は、入札参加資格確認書類として、1の条件を満たすことを示す書類(別紙②-イ:環境配慮条件に関する点数等報告書)及びその根拠を示す書類を提出すること。

### 3. 契約期間内における努力等

契約事業者は、契約期間内においても1の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。