

仕様書等に対する質問・回答書(1回目)

平成 29年8月30日

(契約担当者)
岡山県立美術館 館長 守安 收

公告番号	第 334号
件 名	岡山県立美術館で使用する電気の調達
質問事項	蓄熱電力量の使用予定電力量は、実績の蓄熱電力量と考えればよいでしょうか。
回答	蓄熱電力量の使用予定電力量は、実績に基づいたものです。 (下記を参照下さい)

電力使用実績(平成28年度)及び使用予定電力量

【岡山県立美術館】

利用月	契約電力 (kW)	最大需要電力 (kW)	力率 (%)	使用電力量 (kWh)	左記のうち 蓄熱電力量(kWh)	使用予定電力量 (kWh)	左記のうち 蓄熱電力量(kWh)	
H28	4月	700	444	100	149,832	16,092	150,000	16,000
	5月	700	346	100	130,056	17,004	131,000	17,000
	6月	700	425	100	143,376	24,498	144,000	25,000
	7月	700	578	100	175,800	39,864	176,000	40,000
	8月	700	602	100	195,576	50,634	196,000	51,000
	9月	700	614	100	177,168	37,224	178,000	37,000
	10月	700	425	100	151,992	21,846	152,000	22,000
	11月	700	506	100	158,472	14,382	159,000	14,000
	12月	700	595	100	135,240	6,216	136,000	6,000
H29	1月	700	509	100	132,744	2,052	133,000	2,000
	2月	700	523	100	132,576	2,592	133,000	3,000
	3月	700	559	100	146,016	5,238	147,000	5,000
合計				1,828,848	237,642	1,835,000	238,000	